

## Krav på besiktningsman Prod

### Krav på elbesiktningsman för produktionsutrustningar

#### 1 Elansvar

Ansvaret för elutrustningens riktighet som ansluts till innehavarens nät har den som har det delegerade elbehörighetsansvaret och därmed också ansvaret för att elbesiktning görs innan "övertagande" av utrustningen. Se instruktion 179-INS-7020.

#### 2 Besiktningen kan göras av:

- ❖ medarbetare inom underhållsområdet under den behörighetsansvariges överinseende.
- ❖ extern auktoriserad besiktningsman.
- ❖ intern befattningshavare med behörighetskompetens och mångårig erfarenhet.

#### 3 Kompetenskrav

För att kunna besiktiga måste man självfallet ha goda kunskaper om det som ska besiktigas.

De formella kompetenskraven är:

- ❖ minst elbehörighet
- God kännedom om :
- ❖ maskin-, lågspännings, EMC- och ATEX- direktiven
  - ❖ SS-EN 60204-1 och därtill åberopade standarder
  - ❖ Anläggningsägarens särskilda anvisningar
  - ❖ samt en mångårig praktik från produktionsutrustning.