	Document type/Dokumenttyp INSTRUCTION	
	Title/Rubrik Översikt Ansvar	
	File name/Filnamn 179-ELS-0027-Översikt ansvar.doc	
Approved by/Godkänt av (tjänsteställebeteckning namn) QFD Dick Eriksson	Date/Datum 2010-12-17	Info class/InfoKlass Internal
Issued by/Utfärdat av (tjänsteställebeteckning namn telefon) QFDM Ann-Chalott Malmgren 070-30 10 370	Issue/Utgåva	Page/Sida 1(2)

Översikt Ansvar


Ansvar för utförande, skötsel, drift och handhavande av företagets elanläggningar och materiel samt uppfyllande av kompetenskrav för detta

Definitioner i lagtexten beträffande personalbegrepp

- ❑ **Innehavare:** Företagsledning VD alternativt platschef
- ❑ **Eldriftansvarig:** Person som har fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för den elektriska anläggningens skötsel. Vid behov kan delar av arbetsuppgiften delegeras.
- ❑ **Arbetsledning:** Den eller de personer inom företag, förvaltning eller annan organisation, som ledaer den verksamhet som har med arbetsmiljö att göra.
- ❑ **Elinstallatör:** Person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete. (ELSÄK-FS 2010:4)
- ❑ **Elarbetsansvarig:** Person som fått arbetsuppgiften att ansvara för ett arbetes genomförande.
- ❑ **Fackkunnig person:** Person som har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra (elingenjör och eltekniker).
- ❑ **Instruerad person:** Person som har instruerats tillräckligt av fackkunnig person för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra
- ❑ **Lekman:** Person som inte är fackkunnig och instruerad.
- ❑ **Skötsel:** All verksamhet inklusive arbete som behövs för att den elektriska anläggningen skall fungera.
- ❑ **Elektrisk anläggning:** Anläggning med elektrisk utrustning för generering, överföring, omvandling, distribution och nyttjande av elektrisk energi
- ❑ **Risk:** Kombination av sannolikheten för och graden av möjlig kroppskada eller ohälsa för en person som är utsatt för en eller flera riskkällor

Översikt ansvar med hänvisningar

Ansvar	Ansvarig	Hänvisning till lag,
Kompetens		
Tillse att tillräcklig kompetens finns för arbeten enl. starkströmsföreskrifterna	Företagets ledning och Arbetsledningen	Ellagen SFS 1997:857 Starkströmsförordningen SFS 2009:22
Elinstallationer och elanläggningsarbeten utförs under överinseende av behörig elinstallatör där så erfordras	Elinstallatör företagets ledning	Elinstallatörförordningen SFS 1990:806 Behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2010:4

	Document type/Dokumenttyp INSTRUCTION	
	Title/Rubrik Översikt Ansvar	
	File name/Filnamn 179-ELS-0027-Översikt ansvar.doc	
Approved by/Godkänt av (tjänsteställebezeichnung namn) QFD Dick Eriksson	Date/Datum 2010-12-17	Info class/InfoKlass Internal
Issued by/Utfärdat av (tjänsteställebezeichnung namn telefon) QFDM Ann-Chalott Malmgren 070-30 10 370	Issue/Utgåva	Page/Sida 2(2)

Förutsättningar att

Bästa möjliga elsäkerhetsorganisation finns	Företagets ledning	Arbetsmiljölagen 2 och 3 Kap ELSÄK-FS 2010:4
Erforderliga skyddsanvisningar tillhandahålls	Arbetsledningen	Arbetsmiljölagen 3 Kap
Erforderliga instruktioner finns	Arbetsledningen	AFS; ELSÄK-FS 2010:4
Personskada och allvarliga tillbud anmäls	Arbetsledningen	Arbetsmiljölförordningen
Personlig skyddsutrustning används	Arbetsledningen Arbetstagare	Arbetsmiljölagen 3 Kap 2§ och 4§
Projektering följer normer och föreskrifter	Företagets ledning	Arbetsmiljölagen 3 Kap §14

Utförande

Föreskriftsenligt och i övrigt korrekt utförande av elanläggning.	Elinstallatör Företagsledningen	Elinstallatörförordningen ELSÄK-FS 2010:1 ELSÄK-FS 2010:4
---	------------------------------------	---

Kontroll/Besiktning

Att kontroll av utfört installationsarbete utförs. Gäller både behörighets- och icke behörighetskrävande installationsarbeten	Elinstallatör eller företagsledningen	Elinstallatörförordningen, SFS 1990:806 ELSÄK-FS 2010:1 SS 436 40 00
---	---------------------------------------	---

Överlämnade av anordning

Anordning skall då den överlämnas för att tagas i bruk ha nödvändig skyddsanordning och skötsel-föreskrifter så att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall erhålls.	Tillverkare, Installatör, försäljare av anläggning Arbetsledning
---	---

Underhåll

Anläggningen hålls i gott stånd och sådant skick, att den ger nödvändig säkerhet för person och egendom. Periodisk kontroll av anläggningen.	Elinstallatör eller företagsledningen	ELSÄK-FS 2010:1 SS-EN 50110-1 ESA industri
--	---------------------------------------	--

Skötsel

Skötsel av och arbete på eller nära elektrisk starkströmsanläggning.	Arbetsledning	ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1, ESA industri
--	---------------	--