

Skylt för kopplingsförbud

Instruktion till skylt för kopplingsförbud.

Bakgrund:

Vi har märkt att vi har behov av en ny skylt, detta för att skilja mellan arbeten som pågår kortare tid och de som pågår längre tid.

Det har vid ett flertal tillfällen konstaterats att skylt "Arbete Pågår" använts som tillsvidare blockering. Eftersom informationen på skylten varit begränsad blev det efter en tillräckligt lång tidsrymd svårt att veta vad avsikten med skylten var, återställning till normalt driftläge krävde då större resurser.

Typ av skyltar för Kopplingsförbud

1. Arbete pågår

Skylt Arbete Pågår ska användas för kortare blockering under arbete som är färdigställt inom rimlig tid såsom tid för införskaffning av reservdel, tillfällig omkoppling för att reparera utrustning eller komplettering av anläggning.

2. Onormalt driftläge

Skylten Onormalt Driftläge ska användas för en längre tid med manövreringsförbud. T.ex. utförd omkoppling i nätet som kvarstår under flera veckor på grund av schaktarbeten eller urkoppling av effektmoduler i UPS för att säkerställa redundant reservkraftsfunktion som också kan komma att gälla för en längre tid.

Vid arbeten där kompletterande information krävs under tiden för manövreringsförbud och blockering ska upplysning om Onormalt Driftläge användas. Detta anslag är inte att ses som en permanent åtgärd utan ska tolkas som en åtgärd över en längre tid där skylt Arbete Pågår inte fyller tillräcklig funktion som informationsbärare.

3. Andra typer av kopplingsförbudsskyltar

Det kan finnas tillfällen då varken "Arbete pågår" eller "Onormalt driftläge" är tillräckliga. Vid dessa tillfällen ska lämplig skylt som påtalar driftläget anbringas, detta efter dialog med Eldriftansvarig



ONORMALT DRIFTLÄGE RÅDER får ej manövreras

Beskrivning av orsak:

Byggnad nr:

Arbetet pågår från: t.o.m:

Vi utför arbetet:

Entreprenad Entreprenör Kontaktperson Telefon

Kopplingsansvarig DynaMate, Avd:

Namn

Telefon

Beställarens kontaktperson

Namn

Avdelning

Telefon

OBS! Brytaren får endast manövreras av personal från DynaMate



ONORMALT DRIFTLÄGE RÅDER får ej manövreras

Beskrivning av orsak:

Byggnad nr:

Arbetet pågår från: t.o.m:

Vi utför arbetet:

Entreprenad Entreprenör Kontaktperson Telefon

Kopplingsansvarig DynaMate, Avd:

Namn

Telefon

Beställarens kontaktperson

Namn

Avdelning

Telefon

OBS! Brytaren får endast manövreras av personal från DynaMate